

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
(наименование субъекта Российской Федерации)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 232 от 16.08.2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Волченская средняя общеобразовательная школа Каменского района Ростовской области РО, Каменский район, х. Волченский, ул. Молодежная, 65

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание- Поддубецкий Владимир Николаевич- ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Волченской средней общеобразовательной школе Каменского района Ростовской области, место нахождения юридического лица : РО, Каменский район, х. Волченский, ул. Молодежная, 65
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 61 № 006310654 , ОГРН 1026101085922.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при проверке: ст. 11, ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5, п. 4.27, п. 5.10, п. 8.2, п. 7.2.6, п.5.3, п.3.3, п. 3.4, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

не в полном объеме соблюдалось законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Волченской средней общеобразовательной школы Каменского района Ростовской области, а именно: гардероб для учащихся не оснащен ячейками для обуви, что не соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-Мастерская (кабинет обслуживающего труда) не оборудована умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды , что не соответствует требованиям п. 4.27, п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-Классные доски в учебных классах и кабинетах , не обладающие собственным свечением не оснащены местным освещением – софитами, предназначенными и для освещения классных досок, что не соответствует требованиям п. 7.4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-Учебные помещения начальных классов не оснащены ученической мебелью для обучающихся I ступени образования- школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости , что не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-Оборудование физкультурно - спортивной зоны не в полном объеме обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», т.к. не предусмотрено устройство беговых дорожек, что не соответствует требованиям п. 3.3, п. 3.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Гардероб для учащихся оснастить ячейками для хранения обуви, в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. Мастерскую (кабинет обслуживающего труда) оборудовать умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с требованиями п. 4.27, п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В помещении для обработки уборочного инвентаря и туалетах обеспечить устройство системы подогрева воды, в соответствии с требованиями п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;
4. Классные доски во всех учебных классах и кабинетах, не обладающие собственным свечением, оснастить местным освещением- софитами, в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
5. Учебные помещения начальных классов оснастить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
6. В оборудовании физкультурно- спортивной зоны предусмотреть устройство беговых дорожек, в соответствии с требованиями п. 3.3, п. 3.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

-срок исполнения предписания - до 15.08.2020г

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством -16.08.2020г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском,

Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,

Красносулинском и Каменском районах

Поддубецкий В.Н..

Предписание получил : « 16 » _____ 08 _____ 2019 г.

Руководитель

Директор МБОУ Ямленской СОШ

Юдьева Е.И.